

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
Dispensa Eletrônica - 031/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
24/06/2024 08:24	24/06/2024 08:30	27/06/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO</p> <p>POTÊNCIA: MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W</p> <p>POTÊNCIA DE PICO: MÍNIMA: 7.040 W MÁXIMA: 9.000 W</p> <p>TIPO DE SAÍDA: 120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA) REGULAÇÃO ESTÁTICA 1% FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO</p> <p>TIPO DE ENTRADA: 220 VCA CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF) VARIÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS) FREQUÊNCIA 60 HZ</p> <p>TIPO DE BATERIA: SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR</p> <p>ISOLAMENTO: ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA</p> <p>TIPO DE COMUNICAÇÃO: SAÍDA USB DE SÉRIE COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO</p> <p>AUTONOMIA BATERIA: MÍNIMA: 90 MINUTOS MÁXIMA: 120 MINUTOS</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR• AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO• DC START -PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE• GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA QUANDO PRECISAM SER TROCADAS• CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL• FILTRO DE LINHA• INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQUÊNCIA DE SAÍDA	35.199,73	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/06/2024 - 08:23	AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 031-24 TECNOLOGIA - No Break(assinado).pdf
24/06/2024 - 08:23	Publicação DE 031 DIO.pdf



Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
28/06/2024 - 11:45:35	Documentos solicitados para o processo 031/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 031/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/06/2024 - 14:53:04	Documentos solicitados para o processo 031/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 031/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/06/2024 - 17:21:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 031/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	TITAN 10KVA	ATA UPS SISTEMAS	29.300,00	1	29.300,00
	<p>POTÊNCIA: MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W</p> <p>POTÊNCIA DE PICO: MÍNIMA: 7.040 W MÁXIMA: 9.000 W</p> <p>TIPO DE SAÍDA: 120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA) REGULAÇÃO ESTÁTICA 1% FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO</p> <p>TIPO DE ENTRADA: 220 VCA CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF) VARIÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS) FREQUÊNCIA 60 HZ</p> <p>TIPO DE BATERIA: SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR</p> <p>ISOLAMENTO: ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA</p> <p>TIPO DE COMUNICAÇÃO: SAÍDA USB DE SÉRIE COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO</p> <p>AUTONOMIA BATERIA: MÍNIMA: 90 MINUTOS MÁXIMA: 120 MINUTOS</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR • AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO • DC START -PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE •</p> <p>GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA QUANDO PRECISAM SER TROCADAS • CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL • FILTRO DE LINHA • INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQUÊNCIA DE SAÍDA</p>						

Declarações Obrigatórias

Título

Declaração



Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO

POTÊNCIA:

MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W

MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W

POTÊNCIA DE PICO:

MÍNIMA: 7.040 W

MÁXIMA: 9.000 W

TIPO DE SAÍDA:

120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA)

REGULAÇÃO ESTÁTICA 1%

FREQÜÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO

TIPO DE ENTRADA:

220 VCA

CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF)

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS)

FREQÜÊNCIA 60 HZ

TIPO DE BATERIA:

SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR

ISOLAMENTO:

ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA

TIPO DE COMUNICAÇÃO:

SAÍDA USB DE SÉRIE

COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO

AUTONOMIA BATERIA:

MÍNIMA: 90 MINUTOS

MÁXIMA: 120 MINUTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR
- AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO
- DC START –PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE
- GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA

QUANDO PRECISAM SER TROCADAS

- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL

EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL

- FILTRO DE LINHA
- INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQÜÊNCIA DE

SAÍDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



52.901.917 HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES	52.901.917/0001-60	24/06/2024 - 12:16:45	NOBREAK KEOR BR 10000 VA E220V S110/220/	SMS	R\$35.150,00	R\$ 35.150,00
C A INFORMATICA LTDA	33.482.008/0001-90	26/06/2024 - 08:49:35	Syal 10KVA	TS SHARA	R\$35.199,73	R\$ 35.199,73
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	26/06/2024 - 17:33:30	APC SRT8KXLT	APC SRT8KXLT	R\$33.740,00	R\$ 33.740,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	26/06/2024 - 17:58:26	UPS TBB 10000 VA - E 220 V S FNT/FFNT	UPS TBB 10000 VA - E 220 V S FNT/FFNT	R\$29.480,43	R\$ 29.480,43
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	54.043.075/0001-89	26/06/2024 - 19:10:01	TITAN 10KVA	ATA UPS SISTEMAS	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	45.169.346/0001-56	26/06/2024 - 22:03:25	NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO	TS SHARA/SIMILAR	R\$35.199,69	R\$ 35.199,69
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	27/06/2024 - 07:28:00	POWERCOM	POWERCOM	R\$35.199,73	R\$ 35.199,73
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	27/06/2024 - 08:19:21	NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA	TS SHARA/ CR ENERGIA	R\$35.199,73	R\$ 35.199,73

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C A INFORMATICA LTDA	33.482.008/0001-90	60 dias
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	45.169.346/0001-56	60 dias
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	60 dias
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	60 dias
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	60 dias
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	54.043.075/0001-89	90 dias
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	120 dias
52.901.917 HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES	52.901.917/0001-60	90 dias

Lances Enviados

0001 - NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO

POTÊNCIA:

MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W

MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W

POTÊNCIA DE PICO:

MÍNIMA: 7.040 W

MÁXIMA: 9.000 W

TIPO DE SAÍDA:

120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA)

REGULAÇÃO ESTÁTICA 1%

FREQÜÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO

TIPO DE ENTRADA:

220 VCA

CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF)

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS)

FREQÜÊNCIA 60 HZ

TIPO DE BATERIA:

SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR

ISOLAMENTO:

ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA

TIPO DE COMUNICAÇÃO:

SAÍDA USB DE SÉRIE



COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO

AUTONOMIA BATERIA:
MÍNIMA: 90 MINUTOS
MÁXIMA: 120 MÍNUTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR
- AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO
- DC START –PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE
- GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA QUANDO PRECISAM SER TROCADAS
- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL
- FILTRO DE LINHA
- INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQUÊNCIA DE SAÍDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2024 - 12:16:45	35.150,00 (proposta)	52.901.917/0001-60 - 52.901.917 HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES	Válido
26/06/2024 - 08:49:35	35.199,73 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Válido
26/06/2024 - 17:33:30	33.740,00 (proposta)	12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES	Válido
26/06/2024 - 17:58:26	29.480,43 (proposta)	52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
26/06/2024 - 19:10:01	35.000,00 (proposta)	54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Válido
26/06/2024 - 22:03:25	35.199,69 (proposta)	45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	Válido
27/06/2024 - 07:28:00	35.199,73 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:19:21	35.199,73 (proposta)	45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2024 - 09:31:05	29.400,00	52.901.917/0001-60 - 52.901.917 HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES	Válido
27/06/2024 - 13:56:24	34.999,99	45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	Válido
27/06/2024 - 14:56:34	33.439,74	45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2024 - 14:58:11	29.300,00	54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/06/2024 - 17:21:11	54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0001	28/06/2024 - 17:21:11	54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	ATA - Titan SVC 01 A 10 kVA.pdf
0001	28/06/2024 - 17:21:11	54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	HABILITACAO.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apellido	Frase
27/06/2024 - 08:33:45	Sistema	O processo foi aberto
27/06/2024 - 08:33:59	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
27/06/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



27/06/2024 - 15:32:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 29.300,00.
27/06/2024 - 15:32:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 15:32:57	Sistema	Motivo: Solicito manifestação e oferta de proposta dentro da possibilidade de oferta de melhor preço.
27/06/2024 - 15:35:13	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Pedimos prazo para verificarmos os valores. Tudo bem?
27/06/2024 - 15:37:10	Operador de Compra Direta	Podemos prorrogar o pedido de negociação.
27/06/2024 - 15:43:59	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Se puder, peço o prazo até amanhã para tentarmos negociação.
27/06/2024 - 16:10:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 16:10:13	Sistema	Motivo: Visando a vantajosidade econômica, prorrogamos a negociação visando oferta de menor valor pela arrematante, até as 18h00.
27/06/2024 - 16:39:42	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Para fins de negociação, pedimos que seja questionado ao setor requisitante qual será a carga aplicada para autonomia total das baterias, por gentileza. Pois o Edital não informa a carga que será aplicada para as autônias
27/06/2024 - 17:19:54	Operador de Compra Direta	Informo que o produto cotado deve atender as especificações do termo de referência, conforme descrito pela Secretaria requisitante.
27/06/2024 - 17:41:22	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: O Termo de Referencia diz: "AUTONOMIA BATERIA: MÍNIMA: 90 MINUTOS MÁXIMA: 120 MINUTOS". Mas nao informa a carga que sera aplicada ao nobreak para essa autonomia. Esse valor deve ser exposto em Watts, e nao consta em descritivo, entao perguntamos mais uma vez, qual a carga em WATTS aplicada ao nobreak para que se espere essas autônias? Sem essas informações nao é possível calcular e pediremos desclassificação de nossa proposta.
28/06/2024 - 10:10:04	Operador de Compra Direta	Resposta encaminhada Pelo Secretário requisitante: Maximo de 7000 watts e mínimo de 5500 watts
28/06/2024 - 10:11:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:10 do dia 28/06/2024.
28/06/2024 - 10:11:00	Sistema	Motivo: Solicito oferta de valor mediante a resposta efetuada a pergunta registrada no chat.
28/06/2024 - 11:45:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 28/06/2024.
28/06/2024 - 11:45:35	Sistema	Motivo: Visando a celeridade no processo, enquanto se realização a negociação, mas considerando que a empresa já é a arrematante mediante a melhor oferta, estando abaixo do estimado em nosso processo; SOLICITO O ENVIO da proposta readequada ao valor a ser finalizado, catálogo/ficha técnica do produto, conforme a marca/modelo cotado, e os documentos de habilitação descrito no Termo de Referência e no Aviso da Contratação.
28/06/2024 - 14:53:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 28/06/2024.
28/06/2024 - 14:53:04	Sistema	Motivo: Prorroga-se o prazo por igual período para envio dos documentos de habilitação, proposta e ficha técnica, com o objetivo de se efetuar a contratação no menor preço. O não envio dos documentos previstos em edital implicará na desclassificação do arrematante.
28/06/2024 - 14:56:00	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Estamos aguardando a fabrica nos confirmar a autonomia desejada. Enviaremos ate o final do dia. Muito obrigado.
28/06/2024 - 17:21:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/06/2024 - 17:22:53	F. L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Proposta ajustada para atendimento de nobreak de 10KVA de dupla conversao, para autonomia de aprox. 90 minutos para 5500W e documentos de habilitação anexados. Seguimos à disposição para qualquer dúvida
01/07/2024 - 07:49:00	Operador de Compra Direta	A proposta com o catálogo do produto foi encaminhada a Secretaria requisitante para análise e manifestação quanto ao produto, verificando se o mesmo atende na integra as especificações do Termo de Referência.
02/07/2024 - 10:19:22	Operador de Compra Direta	Informo que a Secretaria Municipal requisitante efetuou despacho no processo aprovando o produto cotado, registrando que o mesmo atende as especificações do termo de referência.
02/07/2024 - 10:20:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA.
02/07/2024 - 10:20:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Operador de Compra Direta

Antônio Josimar de Andrade

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio



Leticia da Silva Santos

Apoio

Luciana Avila da Cruz Mendes Gama

Apoio

