ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | **Rel. No.:** FN1384-04

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP04 | **Início em:** 30/08/2012 | **Término em:** 31/08/2012

Cota: +0,23m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 31/08/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
4,00 metros 2 1/2		0,29	Areia pouco argilosa, com detritos vegetais, cor escura			
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, médio, cor amarela			
	01			3	4	3
	02			3	3	3
	03	3,90		2	3	3
			Silte pouco argiloso, médio, cor variegada			
	04			3	4	5
	05	5,67		4	4	5
			Silte pouco arenoso, pouco argiloso, de medianamente compacto a compacto, cor variegada			
	06			5	6	6
	07			7	8	8
	08			7	9	13
	09	9,50		8	12	15
			Silte arenoso, de compacto a muito compacto, cor variegada			
	10			11	24	
	11			10	20	
	12			10	17	23
	13			12	19	22
		14,00				
	14		Silte argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada	11	23	
	15			12	25	
			15,30 metros Limite da sondagem			

Número de golpes p/ os últimos 30cm