ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | **Rel. No.:** FN1384-05

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP05 | **Início em:** 31/08/2012 | **Término em:** 31/08/2012

Cota: +0,39m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 31/08/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
2,00 metros 2 1/2		0,29	Areia fina e média, pouco argilosa, cor escura			
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, médio, cor amarela			
	01			2	3	3
	02			3	3	3
	03			3	3	4
	04	4,97		3	4	6
			Silte arenoso, pouco argiloso, compacto, cor variegada			
	05			7	10	15
	06			9	12	16
	07			11	15	17
	08	8,60		11	12	20
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, duro, cor branca			
	09			10	14	25
	10			12	19	28
	11	11,96		13	22	
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada			
	12			12	23	
	13	13,40		14	26	
			Silte arenoso, pouco argiloso, muito compacto, cor variegada			
	14			13	25	
	15			12	29	
			15,30 metros Limite da sondagem			

Número de golpes p/ os últimos 30cm