



Prefeitura Municipal de São Mateus  
Estado do Espírito Santo

**TERMO DE RECONHECIMENTO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**Dispensa Eletrônica nº 031/2024**

*Código CidadES Contratações (TCE/ES): 2024.067E0600016.09.0001  
Id contratação PNCP: 27167477000112-1-000351/2024*


**Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia**

O Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia RECONHECE a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentado no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme processo administrativo nº 8753/2024, que tem por objeto **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE NO-BREAK, NOVO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DE HARDWARE DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA REQUISITANTE”**, conforme definido no Termo de Referência do processo. O presente ato será divulgado e mantido à disposição do público no sítio eletrônico oficial do PMSM, conforme determina a legislação vigente. O fornecedor escolhido é aquele que apresentou a proposta no menor valor na plataforma “Compras Públicas”, atendendo a todas as exigências do Termo de Referência, de apresentação de proposta e de habilitação.

- Contratada: **L2 COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 54.043.075/0001-89, no item único, com valor unitário de R\$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), totalizando R\$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais).

Diante dos dados expostos, a Secretária Municipal de Comunicação RATIFICA a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO na forma ELETRÔNICA, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, AUTORIZA e HOMOLOGA a contratação do objeto acima descrito.

São Mateus/ES, 16 de julho de 2024.

  
**MAURÍCIO DOMINGOS CASSINI JÚNIOR**  
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia  
Decreto nº 15.632/2023

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia  
Dispensa Eletrônica - 031/2024

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO

**POTÊNCIA:**

MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W  
MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W

**POTÊNCIA DE PICO:**

MÍNIMA: 7.040 W  
MÁXIMA: 9.000 W

**TIPO DE SAÍDA:**

120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA)  
REGULAÇÃO ESTÁTICA 1%  
FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO

**TIPO DE ENTRADA:**

220 VCA  
CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF)  
VARIÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS)  
FREQUÊNCIA 60 HZ

**TIPO DE BATERIA:**

SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR

**ISOLAMENTO:**

ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA

**TIPO DE COMUNICAÇÃO:**

SAÍDA USB DE SÉRIE  
COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO

**AUTONOMIA BATERIA:**

MÍNIMA: 90 MINUTOS  
MÁXIMA: 120 MINUTOS

**OUTRAS CARACTERÍSTICAS:**

- CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR
- AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO
- DC START -PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE
- GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA QUANDO PRECISAM SER TROCADAS
- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL
- FILTRO DE LINHA
- INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQUÊNCIA DE SAÍDA - Quantidade: 1

Unidade - Valor Referência: 35.199,73

| Fornecedor  | Situação   | Modelo      | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
|---|--|-------------|-------------------|------------|-------------|
| L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA<br>(54.043.075/0001-89) | Adjudicado em: 16/07/2024 -<br>10:08:35 - Por: Maurício<br>Domingos Cassini Júnior | TITAN 10KVA | ATA UPS SISTEMAS  | 1          | 29.300,00   |

Maurício Domingos Cassini Júnior  
Autoridade Competente





# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia  
Dispensa Eletrônica - 031/2024

## Resultado da Homologação

0001 - NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE DUPLA CONVERSÃO

POTÊNCIA:

MÍNIMA: 8.000 VA / 6.400W

MÁXIMA: 10.000 VA / 8.600W

POTÊNCIA DE PICO:

MÍNIMA: 7.040 W

MÁXIMA: 9.000 W

TIPO DE SAÍDA:

120 OU 220 VCS FN (SELEÇÃO INTERNA)

REGULAÇÃO ESTÁTICA 1%

FREQUÊNCIA 50 / 60 HZ +/- 0,5% COM OSCILADOR INTERNO

TIPO DE ENTRADA:

220 VCA

CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO (FN) OU BIFÁSICO (FF)

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL -18% À +11% (SEM DESCARGA DAS BATERIAS)

FREQUÊNCIA 60 HZ

TIPO DE BATERIA:

SELADAS OU LACRADAS INTERNAS (EXTERNAS CONFORME NECESSIDADE) COM GERENCIAMENTO AVANÇADO DE BATERIA E EQUALIZADOR

ISOLAMENTO:

ATRAVÉS DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA NA SAÍDA

TIPO DE COMUNICAÇÃO:

SAÍDA USB DE SÉRIE

COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO

AUTONOMIA BATERIA:

MÍNIMA: 90 MINUTOS

MÁXIMA: 120 MINUTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR
- AUTO-TESTE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO
- DC START -PARTIDA SEM REDE ELÉTRICA PRESENTE
- GERENCIAMENTO DAS BATERIAS QUE AVISA

QUANDO PRECISAM SER TROCADAS

- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL

EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL

- FILTRO DE LINHA

- INDICADOR DE POTÊNCIA CONSUMIDA/TEMPERATURA INTERNA/FREQUÊNCIA DE SAÍDA - TITAN 10KVA - Valor

Referência: 35.199,73

| Fornecedor                    | Modelo      | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação   |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA | TITAN 10KVA | 1 Unidade  | 29.300,00   | 29.300,00   | Homologado em<br>16/07/2024 10:08:54<br>Por: Mauricio Domingos<br>Cassini Júnior |

Maurício Domingos Cassini Júnior  
Autoridade Competente

