

**ATA FINAL**  
Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento  
Econômico  
Pregão Eletrônico - 032/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/10/2024 08:16	23/10/2024 08:30	30/10/2024 23:59	04/11/2024 08:30	04/11/2024 08:31

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
31/10/2024 - 10:13:00	ESCLARECIMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO	31/10/2024 - 10:13:00

**Dúvida:** Prezado Pregoeiro (a), Boa tarde!!! Referente a instalação será necessário a realização de infra estrutura para recebimento do Gerador (passagem de eletroduto, cabos, etc)? Se sim, será de responsabilidade da contratada ou da contratante? Se for da contratada o cabeamento deve ir subterrâneo ou externo? - O fornecimento do material (cabos, eletroduto, terminais, etc) é de responsabilidade da contratante ou da contratada? Se for da Contratada por gentileza enviar a distancia que o Grupo Gerador vai ficar em relação ao painel que o mesmo vai alimentar? Será necessária a construção de base de alvenaria para receber o equipamento? Se sim, será de responsabilidade da Contratante ou Contratada?

**Resposta:** Segue abaixo a resposta encaminhada pela Secretaria requisitante, ressaltando que foi anexado aos documentos do pregão o relatório fotográfico da Casa de Máquinas.

"Considerando a solicitação de dúvidas do Pregão eletrônico nº 032/2024, informo:  
O aeroporto consta com uma casa de máquinas com infraestrutura, conforme imagens em anexo, cabendo a empresa a entrega do gerador e a instalação conforme a infraestrutura apresentada.

Além disso, informo que é possível a empresa fazer a visita técnica para maiores detalhes."

30/10/2024 - 16:56:04	Informações da Instalação	30/10/2024 - 16:56:04
-----------------------	---------------------------	-----------------------

**Dúvida:** O gerador ficará ao tempo descoberto?  
Qual a distância do quadro elétrico das cargas a serem alimentadas?  
Podem disponibilizar uma planta baixa do local e o diagrama unifilar da instalação existente?

**Resposta:** Seguem abaixo as respostas encaminhadas pela Secretaria requisitante:

O gerador ficará ao tempo descoberto?  
RESPOSTA: O gerador ficará coberto, dentro da casa de máquinas, que possui área de 28,16 m².

Qual a distância do quadro elétrico das cargas a serem alimentadas?  
RESPOSTA: O quadro elétrico fica ao lado da local reservado ao gerador, alimentando todo o balizamento do aeroporto, composto por aproximadamente 80 lâmpadas.

Podem disponibilizar uma planta baixa do local e o diagrama unifilar da instalação existente?  
RESPOSTA: Segue em anexo planta baixa da casa de máquina. (SERÁ ANEXADOS AOS DOCUMENTOS NA PLATAFORMA)

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>TIPO: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL  POTÊNCIA NOMINAL: 55.000VA  TENSÃO DE SAÍDA: 220V  CORRENTE: 144 AMPERES  TIPO DE ENTRADA: 220V TRIFÁSICO  REGULADOR DE TENSÃO: SIM  FREQUÊNCIA: 60HZ  FATOR DE POTENCIA: COS=0,8 OU SUPERIOR</p> <p>COMBUSTÍVEL: DIESEL  CAPACIDADE DO TANQUE: ATÉ 100L  REFRIGERAÇÃO: ÁGUA  TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICA  POTENCIA: 44 HP OU SUPERIOR  CILINDRADAS: 2834 CC OU SUPERIOR  ROTAÇÃO MÁXIMA: 1800 RPM OU SUPERIOR  FILTRO DE AR: TIPO SECO  QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 8,2 L  TIPO DE ÓLEO: SAE 15W-40  SENSOR DE ÓLEO: SIM  CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: CONSUMO MÁXIMO DE 7,3 L/P – HORA  MOTOR DE PARTIDA: ATÉ 24V  ESTRUTURA: CABINADO  GRAU DE PROTEÇÃO: NO MÍNIMO IP23, NECESSÁRIO RESISTÊNCIA A CHUVAS  FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO / TEMPERATURA MÁX DE ÁGUA / ALTA/BAIXA TENSÃO / ALTA TEMPERATURA DISPARO DO MOTOR (OVERSPEED) / REGULAGEM DE TENSÃO E FREQUÊNCIA / PARADA DE EMERGÊNCIA / FALHA NA PARTIDA/DISJUNTOR  TIPO DE EXCITAÇÃO: SEM ESCOVA (BRUSHLESS), AUTO EXCITAÇÃO  CICLO DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE 8 HORAS COM PELO MENOS 2 HORAS CONTÍNUAS A CADA INTERVALO PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR  DEVE ACOMPANHAR BATERIA, INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO INCLUSOS.  GARANTIA DE FÁBRICA.</p>	71.483,72	1 UND	Aceito
------	--	-----------	-------	--------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/10/2024 - 08:14	<a href="#">PE 032.2024 GERADOR - PLANEJAMENTO(assinado).pdf</a>
23/10/2024 - 08:14	<a href="#">DIO 23.10.24.pdf</a>
30/10/2024 - 16:56	<a href="#">PLANTA BAIXA AEROPORTO.pdf</a>
31/10/2024 - 10:11	<a href="#">RELATORIO FOTOGRAFICO CASA DE MÁQUINAS.pdf</a>
05/11/2024 - 10:00	<a href="#">PARECER TÉCNICO - SECRETARIA - PE 032.24.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/11/2024 - 08:47:06	Negociação aberta para o processo 032/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 032/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 08:47:36		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 032/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 09:07:16	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 10:14:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 14:21:22	Documentos solicitados para o processo 032/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 17:22:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 032/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>TIPO: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL  POTÊNCIA NOMINAL: 55.000VA  TENSÃO DE SAÍDA: 220V  CORRENTE: 144 Amperes  TIPO DE ENTRADA: 220V TRIFÁSICO  REGULADOR DE TENSÃO: Sim  FREQUÊNCIA: 60Hz  FATOR DE POTENCIA: COS=0,8 ou superior  COMBUSTÍVEL: Diesel  CAPACIDADE DO TANQUE: até 100L  REFRIGERAÇÃO: Água  TIPO DE PARTIDA: Elétrica  POTENCIA: 44 HP ou superior  CILINDRADAS: 2834 CC ou superior  ROTAÇÃO MÁXIMA: 1800 RPM ou superior  FILTRO DE AR: TIPO SECO  QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 8,2 L  TIPO DE ÓLEO: SAE 15W-40  SENSOR DE ÓLEO: SIM  CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: Consumo máximo de 7,3 L/P – HORA  MOTOR DE PARTIDA: até 24v  ESTRUTURA: Cabinado  GRAU DE PROTEÇÃO: No mínimo IP23, necessário resistência a chuvas  FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: Baixa pressão de óleo / Temperatura máx de água / Alta/Baixa tensão / Alta temperatura disparo do motor (overspeed) / Regulagem de Tensão e Frequência / Parada de emergência / Falha na partida/Disjuntor  TIPO DE EXCITAÇÃO: Sem escova (Brushless), auto excitação  CICLO DE UTILIZAÇÃO: Utilização de 8 horas com pelo menos 2 horas contínuas a cada intervalo para resfriamento do motor  DEVE ACOMPANHAR BATERIA.  INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO INCLUSOS.  GARANTIA DE FÁBRICA.</p>	Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	TG60	TMG	62.500,00	1	62.500,00
------	---	--	------	-----	-----------	---	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



## Propostas Enviadas

0001 - TIPO: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL

POTÊNCIA NOMINAL: 55.000VA

TENSÃO DE SAÍDA: 220V

CORRENTE: 144 Amperes

TIPO DE ENTRADA: 220V TRIFÁSICO

REGULADOR DE TENSÃO: Sim

FREQUÊNCIA: 60Hz

FATOR DE POTENCIA: COS=0,8 ou superior

COMBUSTÍVEL: Diesel

CAPACIDADE DO TANQUE: até 100L

REFRIGERAÇÃO: Água

TIPO DE PARTIDA: Elétrica

POTENCIA: 44 HP ou superior

CILINDRADAS: 2834 CC ou superior

ROTAÇÃO MÁXIMA: 1800 RPM ou superior

FILTRO DE AR: TIPO SECO

QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 8,2 L

TIPO DE ÓLEO: SAE 15W-40

SENSOR DE ÓLEO: SIM

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: Consumo máximo de 7,3 L/P – HORA

MOTOR DE PARTIDA: até 24v

ESTRUTURA: Cabinado

GRAU DE PROTEÇÃO: No mínimo IP23, necessário resistência a chuvas

FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: Baixa pressão de óleo / Temperatura máx de água / Alta/Baixa tensão / Alta temperatura disparo do motor (overspeed) / Regulagem de Tensão e Frequência / Parada de emergência / Falha na partida/Disjuntor

TIPO DE EXCITAÇÃO: Sem escova (Brushless), auto excitação

CICLO DE UTILIZAÇÃO: Utilização de 8 horas com pelo menos 2 horas contínuas a cada intervalo para resfriamento do motor

DEVE ACOMPANHAR BATERIA.

INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO INCLUSOS.

GARANTIA DE FÁBRICA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.458.504/0001-73	24/10/2024 - 16:00:57	TG60	TMG	1	R\$71.000,00	R\$ 71.000,00	Sim
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	01/11/2024 - 15:41:42	GF3-55	GERA POWER BRASIL / GERA POWER BRASIL	1	R\$71.483,72	R\$ 71.483,72	Não
MW NEGÓCIOS LTDA	45.862.764/0001-24	01/11/2024 - 16:24:44	QTA72KVA	NAGANO	1	R\$99.999,00	R\$ 99.999,00	Sim
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	03/11/2024 - 15:39:02	GS55D6	PROPRIO	1	R\$71.000,00	R\$ 71.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	60 dias
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.458.504/0001-73	60 dias
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	60 dias
MW NEGÓCIOS LTDA	45.862.764/0001-24	60 dias

## Lances Enviados



**0001 - TIPO: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL**  
**POTÊNCIA NOMINAL: 55.000VA**  
**TENSÃO DE SAÍDA: 220V**  
**CORRENTE: 144 Amperes**  
**TIPO DE ENTRADA: 220V TRIFÁSICO**  
**REGULADOR DE TENSÃO: Sim**  
**FREQUÊNCIA: 60Hz**  
**FATOR DE POTENCIA: COS=0,8 ou superior**  
**COMBUSTÍVEL: Diesel**  
**CAPACIDADE DO TANQUE: até 100L**  
**REFRIGERAÇÃO: Água**  
**TIPO DE PARTIDA: Elétrica**  
**POTENCIA: 44 HP ou superior**  
**CILINDRADAS: 2834 CC ou superior**  
**ROTAÇÃO MÁXIMA: 1800 RPM ou superior**  
**FILTRO DE AR: TIPO SECO**  
**QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 8,2 L**  
**TIPO DE ÓLEO: SAE 15W-40**  
**SENSOR DE ÓLEO: SIM**  
**CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: Consumo máximo de 7,3 L/P – HORA**  
**MOTOR DE PARTIDA: até 24v**  
**ESTRUTURA: Cabinado**  
**GRAU DE PROTEÇÃO: No mínimo IP23, necessário resistência a chuvas**  
**FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: Baixa pressão de óleo / Temperatura máx de água / Alta/Baixa tensão / Alta temperatura disparo do motor (overspeed) / Regulagem de Tensão e Frequência / Parada de emergência / Falha na partida/Disjuntor**  
**TIPO DE EXCITAÇÃO: Sem escova (Brushless), auto excitação**  
**CICLO DE UTILIZAÇÃO: Utilização de 8 horas com pelo menos 2 horas contínuas a cada intervalo para resfriamento do motor**  
**DEVE ACOMPANHAR BATERIA.**  
**INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO INCLUSOS.**  
**GARANTIA DE FÁBRICA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/10/2024 - 16:00:57	71.000,00 (proposta)	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
01/11/2024 - 15:41:42	71.483,72 (proposta)	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/11/2024 - 16:24:44	99.999,00 (proposta)	45.862.764/0001-24 - MW NEGÓCIOS LTDA	Válido
03/11/2024 - 15:39:02	71.000,00 (proposta)	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:32:00	70.800,00	45.862.764/0001-24 - MW NEGÓCIOS LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:33:41	69.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:40:17	68.000,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
04/11/2024 - 08:40:30	67.900,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:41:30	67.500,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
04/11/2024 - 08:42:03	67.350,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:42:39	66.800,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
04/11/2024 - 08:42:50	66.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
04/11/2024 - 08:44:20	62.700,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/11/2024 - 10:14:31	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	<a href="#">Documentos habilitatorios.pdf</a>
0001	04/11/2024 - 17:22:04	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	<a href="#">doc_Sao_Mateus.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/11/2024 - 10:31	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
23/10/2024 - 08:16:34	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 4º, parágrafo 1º, Lei 14133/2021.
30/10/2024 - 16:56:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PLANTA BAIXA AEROPORTO.pdf) em 30/10/2024 às 16:56.
31/10/2024 - 10:11:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RELATORIO FOTOGRAFICO CASA DE MÁQUINAS.pdf) em 31/10/2024 às 10:11.
04/11/2024 - 08:31:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/11/2024 - 08:31:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/11/2024 - 08:31:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/11/2024 - 08:31:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/11/2024 - 08:31:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2024 - 08:31:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2024 - 08:31:47	Pregoeiro	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
04/11/2024 - 08:46:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/11/2024 - 08:47:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda - ME com lance de R\$ 62.700,00.
04/11/2024 - 08:47:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/11/2024 - 08:47:36	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 62.500,00.
04/11/2024 - 08:47:40	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 08:50.
04/11/2024 - 08:51:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 09:01.
04/11/2024 - 08:51:24	Pregoeiro	Aberto prazo inicial de 10min para manifestação de intenção de recurso quanto a fase de disputa.
04/11/2024 - 09:07:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 09:07:16	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, juntamente com a ficha técnica / catálogo do item e os documentos de habilitação exigidos no TR e no Edital, no prazo de até 03h.
04/11/2024 - 10:14:07	F. Coopermédica Comércio de Produtos Méd	Documentação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Envio a documentação habilitatória solicitada. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada.
04/11/2024 - 10:14:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 10:57:54	Pregoeiro	Acuso o recebimento dos documentos requeridos em diligência e informo que a proposta e catálogo do produto será encaminhada a Secretaria requisitante para análise de atendimento as especificações do item conforme termo de referência.
04/11/2024 - 14:21:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 14:21:22	Sistema	Motivo: Em atendimento a requerimento da Secretaria de Planejamento, solicito que seja enviado documento complementar de ficha técnica do produto na marca e modelo contato, onde seja possível analisar as demais características do produto, a saber: capacidade do tanque, tipo de partida, potência em cavalos do motor, tipo de óleo utilizado, sensor de óleo, tensão de saída, tipo do filtro de ar. O NÃO ATENDIMENTO A DILIGÊNCIA implicará em desclassificação da empresa.
04/11/2024 - 16:42:08	Pregoeiro	Reitero o pedido da diligência complementar a empresa arrematante.
04/11/2024 - 17:22:00	F. Coopermédica Comércio de Produtos Méd	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, todas as informações solicitadas, constam nos catálogos e manuais anexos. Caso tenha alguma dúvida, solicite, que enviaremos ao nosso engenheiro para esclarecer junto ao seu corpo técnico. O gerador cotado é superior ao solicitado, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui para esclarecer. Em hipótese alguma, cotaríamos ou sequer entregaríamos produto incondizente ao solicitado ao edital. Ficamos a disposição.
04/11/2024 - 17:22:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 08:11:20	Pregoeiro	Agradeço o atendimento a diligência complementar e informo que o mesmo será encaminhado a Secretaria requisitante.



05/11/2024 - 10:00:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - SECRETARIA - PE 032.24.pdf) em 05/11/2024 às 10:00.
05/11/2024 - 10:01:09	Pregoeiro	Informo que foi anexado aos documentos da plataforma o parecer de análise com o resultado de aprovação.
05/11/2024 - 10:01:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda.
05/11/2024 - 10:01:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 10:31.
05/11/2024 - 10:53:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

---

RENATA ZANETE

Pregoeiro

---

Antônio Josimar de Andrade

Apoio

---

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

---

Letícia da Silva Santos

Apoio

---

Luciana Avila da Cruz Mendes Gama

Apoio

