

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento
Econômico
Pregão Eletrônico - 032/2024

Resultado da Homologação

0001 - TIPO: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL
POTÊNCIA NOMINAL: 55.000VA
TENSÃO DE SAÍDA: 220V
CORRENTE: 144 Amperes
TIPO DE ENTRADA: 220V TRIFÁSICO
REGULADOR DE TENSÃO: Sim
FREQUÊNCIA: 60Hz
FATOR DE POTENCIA: COS=0,8 ou superior
COMBUSTÍVEL: Diesel
CAPACIDADE DO TANQUE: até 100L
REFRIGERAÇÃO: Água
TIPO DE PARTIDA: Elétrica
POTENCIA: 44 HP ou superior
CILINDRADAS: 2834 CC ou superior
ROTAÇÃO MÁXIMA: 1800 RPM ou superior
FILTRO DE AR: TIPO SECO
QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 8,2 L
TIPO DE ÓLEO: SAE 15W-40
SENSOR DE ÓLEO: SIM
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: Consumo máximo de 7,3 L/P – HORA
MOTOR DE PARTIDA: até 24v
ESTRUTURA: Cabinado
GRAU DE PROTEÇÃO: No mínimo IP23, necessário resistência a chuvas
FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: Baixa pressão de óleo / Temperatura máx de água / Alta/Baixa tensão / Alta temperatura disparo do motor (overspeed) / Regulagem de Tensão e Frequência / Parada de emergência / Falha na partida/Disjuntor
TIPO DE EXCITAÇÃO: Sem escova (Brushless), auto excitação
CICLO DE UTILIZAÇÃO: Utilização de 8 horas com pelo menos 2 horas contínuas a cada intervalo para resfriamento do motor
DEVE ACOMPANHAR BATERIA.
INSTALAÇÃO E MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO INCLUSOS.
GARANTIA DE FÁBRICA. - TG60 - Valor Referência: 71.483,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	62.500,00	62.500,00	Homologado em 06/11/2024 07:54:23 Por: VÂNIA DUARTE SEIBERT

VÂNIA DUARTE SEIBERT

Autoridade Competente

